



NYKARLEBY STAD

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI

KOSTEUDENHALLINTASELVITYS Palautetaan loppukatselmuksen yhteydessä		Lupa nro
RAKENNUSPAIKKA	Kiinteistötunnus	
	Osoite	
LUVANHAKIJA	Nimi	Puh.numero
Uudisrakentamisessa, korjaustöissä tai käyttötarkoituksen muutoksessa on pääsuunnittelijan/ erityissuunnittelijan/ vastaavan työnjohtajan/ muun erityisalueen työnjohtajan huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa mukaisesti täyttää sen kosteustekniselle toimivuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset.		
1. Korkeussijainti. Rakennuksen korkeussijainnin valinnassa sekä ojituksen suorittamisessa on otettava huomioon rakennuspaikan pinta- ja pohjavesikorkeudet sekä tulvariski.		
<i>Vastuuhenkilö</i>	<i>Päivämäärä</i>	<i>Allekirjoitus</i>
2. Perustus. Ryömintätilan alustäytössä sekä vierustäytössä joka toimii salaojituskerroksena ei saa olla orgaanisia aineita. Kapillaarivirtauksen katkaiseminen tehty suunnitelman mukaisesti.		
<i>Vastuuhenkilö</i>	<i>Päivämäärä</i>	<i>Allekirjoitus</i>
3. Kosteuslähteet. Vesihöyry, vesi, lumi tai jää sisäisistä ja ulkoisista kosteuslähteistä ei saa kulkeutua rakenteisiin aiheuttaen haittaa. Rakennuskosteuden ja kosteuden joka satunnaisesti kulkeutuu rakenteisiin ulkokuopuolelta tai sisäpuolelta tulee voida kulkeutua ulos aiheuttamatta haittoja.		
Höyrynsulku – Höyrytiivis		
<i>Vastuuhenkilö</i>	<i>Päivämäärä</i>	<i>Allekirjoitus</i>
Ilmaraot – tehty niin, että ne kokonaisuudessaan toimivat ilman virtausreitteinä		
<i>Vastuuhenkilö</i>	<i>Päivämäärä</i>	<i>Allekirjoitus</i>
4. Varastointi. Rakennustuotteiden, jotka varastoidaan rakennuspaikalla ja käytetään rakennuksessa tulee olla varastoituna niin, että niiden ominaisuudet eivät heikkene. Kun rakennustuotteita asennetaan tulee niiden olla tarkoitettuun käyttöön sopivassa kunnossa.		
<i>Vastuuhenkilö</i>	<i>Päivämäärä</i>	<i>Allekirjoitus</i>
5. Kuivausajat. Rakennuskosteus rakenteissa on kuivunut niin paljon, että rakenteet voidaan peittää materiaalikerroksella, pinnoitteella tai rakenteella joka viivästyttää kuivumista haittoja aiheuttamatta.		
<i>Vastuuhenkilö</i>	<i>Päivämäärä</i>	<i>Allekirjoitus</i>
6. Asennukset. Mahdolliset vesivuodot ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytyslaitteistoista ja muusta laitteistosta on ohjattava näkyville.		
<i>Vastuuhenkilö</i>	<i>Päivämäärä</i>	<i>Allekirjoitus</i>
Yhteyshenkilöt	Rakennusvalvonta Topeliuksenpuistikko 7, 66900 Uusikaarlepyy	Puh. 06 78 56 111